


Datenblatt für Artikel: PVAC0250-T

PV AC-Sammelschrank 250kW Tirol H=1200 B=1200 T=400mm 6xWR

Achtung: Prüfung laut TOR-Erzeuger muss bauseits in eingebautem Zustand erfolgen und ist verpflichtend für Tirol; mit 2x Kabeleinführungsflansche (6 bzw. 17 Einführungen);
WR=Wechselrichter



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-T (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-T (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000

- PVAC0250-T (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000
- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-T (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-T (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250-T (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR-Erzeuger Typ A Regeln
 - **Achtung:** Prüfung laut TOR-Erzeuger muss bauseits in eingebautem Zustand erfolgen und ist verpflichtend für Tirol
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Technische Daten

Breedte (mm)	1.200,00
Hoogte (mm)	1.200,00
Diepte (mm)	400,00
Kleur	RAL 7035
Beschermingsgraad	IP54
Product	Aansluitklaar bord
Beschermingsklasse	I
Productnormen	EN 61439-1
Montageplaat	Plaatstaal gegalvaniseerd
Draagvermogen montageplaat (kg)	250
Aantal deuren	2
Slagvastheid	IK10
Provincie	Tirol
Vermogen (W)	250k
Nominale spanning	400V
Nominale stroom (A)	630
EAN CODE	9004840934281
Basisbeschrijving	Kast

Stückliste AC-Sammelschrank 250kW, PVAC0250-T:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1212409	Wandgehäuse 2-türig Stahlblech, H=1200 B=1200 T=400mm
1.Reihe	1	IS503101	CORON 2, D02-Sicherungslasttrennschalter, 63A, 1-polig
	1	IS503103	CORON 2, D02-Sicherungslasttrennschalter, 63A, 3-polig
	1	ZR5E0011	Monofunktionsrelais einschaltverzögert, 24-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021930	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Oberösterreich
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505087	Kupfer-Sammelschiene, blank 573 A (630 A), 30x10mm, 2m
	1	MC363232	Leistungsschalter Type AE, 3-polig, 50kA, 630A
	1	MC399850	Fernantrieb 208-240VAC zu MC3, synchronisierfähig
	1	MC299509	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC2/3
	6	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS504851	TYTAN R, D02-60mm Sicherungslastschaltleiste, 63A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PV AC-Sammelschrank 250kW Tirol H=1200 B=1200 T=400mm 6xWR	
Achtung: Prüfung laut TOR-Erzeuger muss bauseits in eingebautem Zustand erfolgen und ist verpflichtend für Tirol; mit 2x Kabeleinführungsflansche (6 bzw. 17 Einführungen); WR=Wechselrichter	PVAC0250-T
Optionele toebehoren	
Flensplaat grootte 2 kunststof 6 doorvoeringen IP65	
Voor WSTVBF02/ 03/ 04 of ACRCE, doorvoeringen: 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm	WSTBT2130G
Wartelplaat grootte 2 kunststof 17 doorvoeringen IP55	
Voor WSTVBF02/ 03/ 04 of ACRCE, doorvoeringen: 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm	WSTBT2117G